

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ
«16» марта 2022 г.
учётный № мероприятия 78220061000201703130

Ссылка на карточку мероприятия
в ФГИС ЕРКНМ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу**

190031, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 40, лит. А, тел. (812) 718-25-05

Управление по Колпинскому району

196653, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская д.8, тел (812) 461-56-33

Отдел надзорной и профилактической работы Колпинского района

196653, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская д.8, тел (812) 461-56-33

ПРЕДПИСАНИЕ

**ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ №31-1-82 (78-003-2022/0082рс)**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1-собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Вручается: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец творчества детей и молодежи Колпинского района Санкт-Петербурга (ГБУДО ДТДиМ Колпинского района СПб); ИНН: 7817033937,

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации с указанием индивидуального номера налогоплательщика, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение Решения о проведении	внеплановой	выездной проверки
	<small>(указывается тип контрольного (надзорного) мероприятия)</small>	<small>(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)</small>
от 28.02.2022г. №31-1-82 (78-003-2022/0082рс) в период с 17.02.2022 по 25.02.2022 Севостьяновой Мариной Юрьевной - инспектором отдела надзорной и профилактической работы Колпинского района управления по Колпинскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу проведено контрольное (надзорное) мероприятие в отношении здания дворца творчества, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Стахановская, д. 14, лит. А,		

(указываются реквизиты Решения, период проведённого контрольного (надзорного) мероприятия; фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов) органа государственного пожарного надзора, проводившего(их) контрольное (надзорное) мероприятие; вид объекта надзора и его адрес (местоположение), на котором проведено контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:

Самсонова Надежда Евгеньевна – директор ГБУДО ДТДиМ Колпинского района СПб

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или представителя контролируемого лица с указанием должности)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской	Срок устранения нарушения	Отметка о выполнении
-------	--	--	---------------------------	----------------------

	конкретного места выявленного нарушения	Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	обязательных требований пожарной безопасности
1.	У лестницы, ведущей в актовый зал, расположенной на 3 этаже, высотой более 45 см., отсутствуют ограждения с перилами.	пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6, часть 1 статьи 53, пункт 1 части 2 статьи 53, часть 3 статьи 4 Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 4.3.5 Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	01.03.2023г.
2.	Пожарные шкафы изготовлены из горючих материалов (дерево).	п. 4 ст. 107 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.03.2023г.

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

Директор ГБУДО ДТДиМ Колпинского района
СПб Самсонова Н.Е.

(указываются должность, фамилия, инициалы представителя контролируемого лица или гражданина)



(подпись)

Инспектор ОНДПР Колпинского района
управления по Колпинскому району Главного
управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Севостьянова М.Ю.

(указываются должность, фамилия, инициалы инспектора органа государственного пожарного надзора, проводившего контрольное (надзорное) мероприятие)



(подпись, заверенная печатью)

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода .

